

Aktiviert	Upload DDF>>	Download DDF>>
Name	Device 3	
EM100 (0x0B00000300010000)		
Port	COM-Port 1	
Slaves	1	
Debug >	Diagnose >	SLAVE
		1

Update >	Systemanordnungen zurücksetzen	
Sicherung >	Auf fehlende Elemente prüfen	
Netzwerktools >	Log 'Letzte Ereignisse' loggen	Aus
I/O Tools >	Benutzeraktionen loggen (BETA)	Intern
Weitere >	Benutzerlog herunterladen	Generieren
Wartung >	Gesicherte Einstellungen vor letztem Update herunterladen	Download
	BETA-Funktionen	Ein

Data

 EM100	 Import	Akt.	0.0 kW
Connection		Heute	0.1 kWh
Voltage	230.0 V		
Current	0.192 A		
Power	0.0443 kW		
Power Factor	1.000		
Frequency	50.0 Hz		

Import

Aktuelle Werte

Leistung (P)	0.04	kW
Spannung 1 (U1)	230.30	V
Stromstärke 1 (I1)	0.19	A
Frequenz	50	Hz
Leistungsfaktor (PF)	1.00	

Export

Aktuelle Werte

Leistung (P)	0.00	kW
Spannung 1 (U1)	230.00	V
Stromstärke 1 (I1)	0.00	A
Frequenz	50	Hz
Leistungsfaktor (PF)	1.00	